

Radziejów, dnia 25 listopada 2020 roku

a/a

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:  
„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019. poz. 1843 z póź. zm. ) odpowiadam na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

Określone przez Zamawiającego wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej odbiegają od obowiązujących. W związku z tym prosimy o ponowne określenie aktualnych dokumentów.

**Odpowiedź:**

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta,
- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (na etapie składania ofert),
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014,
- Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2014,
- Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej,
- Atest higieniczny PZH.

Właściwości nawierzchni zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i SSTWiOR.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie, czy z uwagi na okres wykonania zadania zamiast podbudowy betonowej (długie dojrzewanie) może być zastosowana wyrównująca twarda nawierzchnia poliuretanowa typu ET grubości około 5 cm.

**Odpowiedź:**

Dopuszczalne jest wykonanie wyrównania podbudowy twardą warstwą wyrównującą poliuretanową typu ET o grubości około 5 cm.

**Pytanie nr 3**

Zgodnie z projektem kolor nawierzchni poliuretanowej TETRAPUR IV ENZ to kolor czerwony.

**Odpowiedź:**

Kolor nawierzchni poliuretanowej wymagany przez Zamawiającego:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20m x 40m – kolor czerwony,
- strefa bezpieczeństwa – kolor zielony.

**Pytanie nr 4**

Proszę o informację, czy Zamawiający będzie punktował potwierdzenie wizji lokalnej wystawione na podwykonawcę Oferenta?

**Odpowiedź:**

Tak, pod warunkiem wskazania tego podwykonawcy w ofercie (załącznik nr 3 do SIWZ).

**W związku z zamieszczonymi odpowiedziami na pytania, nie przedłuża się terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.**

**Z poważaniem:**

**DYREKTOR**  
  
**Grzegorz Sobczak**