

Radziejów, dnia 17.02.2011 roku

a/a

dotyczy: *postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na – „Przebudowę wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie”. UZP – 54285-2011.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostały wniesione niżej przytoczone pytania:

„ Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem a projektem:

1. poz. 58 i 59 przedmiaru: okładziny z piaskowca gr. 6 cm, według projektu płyty granitowe gr. 4 cm. Co przyjąć do kosztorysu ?
2. poz. 62, 64 przedmiaru: płytki ceramiczne, według projektu płyty granitowe gr. 4 cm. Co przyjąć do kosztorysu ?
3. poz. 66 i 67 przedmiaru: balustrady i podchwyty stalowe malowane proszkowo, według projektu balustrada kwasoodporna. Co przyjąć do kosztorysu ? „

**Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych wyjaśnia się, że:
Odpowiedź dotycząca pytania:**

Ad. 1 – Do kosztorysu należy przyjąć okładziny z piaskowca gr. 6 cm.

Ad. 2 – Do kosztorysu należy przyjąć płytki ceramiczne (antypoślizgowe).

Ad. 3 – Balustrady i podchwyty stalowe malowane proszkowo.

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie przedłuża się terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem:

Z up. STAROSTY

Dariusz Jąłoszyński
Wicestarosta