

Radziejów, dnia 13.04.2011 roku

a/a

dotyczy: *postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na – „ Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie”.*  
UZP – 103987 -2011.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zostały wniesione niżej przytoczone pytania:

„ W załączonym przedmiarze robót nie ujęto:

- dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt styropianowych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana orywnowania,
- roboty uzupełniające, polegające na naprawie balustrad schodowych, malowaniu krat, balustrad i drzwi metalowych oraz naprawie kominów,
- wykonanie nowej atyki
- W specyfikacji technicznej podane jest docieplenie stropodachu przy użyciu płyt z wełny mineralnej, natomiast w przedmiarze robót występuje docieplenie stropodachu przy użyciu płyt styropianu EPS 100-038 gr. 20 cm obustronnie laminowanego papą.”  
Ponadto prosimy o podanie m<sup>2</sup> dachu dla segmentu D w celu izolacji i pokrycia papą poz. z przedmiaru 25 i poz. 27.( większość dachu jest zrobiona)

**Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych wyjaśnia się, że:**

Odpowiedzi dotyczące pytań:

- dodatkowe mocowanie płyt styropianowych łącznikami zawarte jest w zakresie robót dotyczących pozycji przedmiarowej ( należy uwzględnić w wycenie )
- nie należy uwzględniać wymiany stolarki
- nie należy uwzględniać wymiany orywnowania lecz dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki ( zmiana istniejącego koloru)
- należy uwzględnić nakłady na roboty uzupełniające wymienione w zapytaniu
- należy wykonać nową atykę
- stropodach ocieplić warstwą styropianu gr. 20 cm obustronnie laminowanego papą.
- **w wycenie należy uwzględnić tylko dach segmentu „D” – 509,2 m<sup>2</sup>.**

W związku z tym, że została dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłuża się terminu składania ofert na dzień **5 maja 2011 roku**, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będą stanowić jej integralną część.

**Z poważaniem:**

Z up. STAROSTY

*Dariusz Jałoszyński*  
Wicestarosta