

Radziejów, dnia 18.04.2011 roku

a/a

dotyczy: *postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na – „ Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie”.*
UZP – 103987 -2011.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostały wniesione niżej przytoczone pytania:

„ Zgłaszamy braki w przedmiarze dotyczące robót opisanych w projekcie budowlanym:

10. Brak pozycji na wykonanie tynku mineralnego na docieplanych ścianach.
11. Brak pozycji na osadzenie narożników otworów okiennych i drzwiowych, krawędzi zewnętrznych ścian, oraz profili dylatacyjnych.
12. Brak pozycji na osadzenia listwy startowej (cokołowej)
13. Brak pozycji na kołkowanie warstwy ocieplenia.
14. Brak pozycji dotyczącej rozbiórki atyki z płyt eternitowych oraz wskazania ponoszenia kosztów utylizacji.
15. Brak pozycji na wykonanie systemowej izolacji licowanej płytkami klinkierowymi, a jeżeli jest w przedmiarze opisana inaczej, to prosimy o wskazanie w jakiej pozycji.
16. Brak pozycji na wymianę blacharki na dachu tj. opierzenia ścian, atyki, kominy, oraz wymianę rynien i rur spustowych łącznie z konstrukcją drewnianą z krawędziaka 14*12 cm i płyty OSB w celu zamocowania orynnowania i blacharki. Jeżeli któraś z pozycji przedmiarowych do obejmuje to prosimy o wskazanie – w której to jest ujęte, gdyż opisy pozycji przedmiarowych nie odzwierciedlają w pełni przedmiotu zamówienia.
17. Czy w przedmiarze ujęto wymianę tynków na kominach z malowaniem?
18. Czy istniejące kraty w oknach należy wymienić, czy tylko skrócić do projektowanego ocieplenia.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych wyjaśnia się, że:

Odpowiedzi dotyczące pytań:

Ad. 1. – Ad. 4. W kalkulacji uwzględnić pełen zakres robót (czynności) związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych (zgodnie z wytycznymi w projekcie i zaleceniami dostawcy systemu)

Ad. 5. Nie dotyczy – atyka rozebrana

Ad. 6. Cokół wykonać przy użyciu tynku mazaikowego (poz. 22)

Ad. 7. Poz. 24,26,28

Ad. 8. Nakłady zawarte w poz. 3,11. Należy dodatkowo uwzględnić malowanie farbą silikonową

Ad. 9. Istniejące kraty należy dostosować do projektowanego ocieplenia.

W związku z tym, że została dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłuża się terminu składania ofert na dzień **5 maja 2011 roku**, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem:

Z up. STAROSTY

Dariusz Jalożyński
starosta