

Wzrostek
Znak sprawy: 103987-2011
Data: 26.04.2011

Radziejów, dnia 26.04.2011 roku

Or.VII.272.1.4.2011.

a/a

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na – „ Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie ”.
UZP – 103987 -2011.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostało wniesione niżej przytoczone pytanie:

1. „W przedmiarze brak pozycji: wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, poz. 17 – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, poz. 18 - jednokrotne gruntowanie powierzchni, poz.19 - malowanie elewacji „

Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych wyjaśnia się, że:

Odpowiedzi dotyczące pytania:

- poz. nr 17 zawiera wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego. Podkładową masę tynkarską stanowi warstwa tynku mineralnego, ułożonego na ścianach i ościeżach (KNR – opis robót)
- poz. nr 18 zawiera nakłady na jednokrotne gruntowanie podłoża (tynków) po zatopieniu siatki z włókna, a przed nałożeniem masy tynkarskiej
- poz. Nr 19 zawiera nakłady na malowanie elewacji farbą silikatową zgodnie z projektem kolorystyki.

W związku z tym, że została dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłuża się terminu składania ofert na dzień **5 maja 2011 roku**, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem:


STAROSTA
Marian Zieliński